



**Hospital
Infantil**
Dr. Jeser Amarante Faria



EDITAL 006/2021 -Anexo II – Descritivo dos equipamentos

Item	Quantidades	Descritivo
1	01	Chaveador Elétrico ATS, Entrada/saída 100/120V, potência 15A, tamanho 1 U com suporte para Rack, 2 entradas de energia e saída com no mínimo 6 tomadas, garantia do fabricante de no mínimo 1 ano, cor preta, LED indicador de potência consumida na parte frontal do equipamento, console de gerenciamento via rede com suporte de monitoramento SNMP, botão para seleção da entrada de energia.
2	01	Nobreak monofásico para operação de servidores/computador, com potência nominal de 15 KVA, com entrada e saída 220v, frequência de operação de 60 Hz, variação máxima de frequência admissível +/- 8%, formato de onda de saída Senoidal, distorção harmônica inferior à 1%, grau de proteção IP20, rodízio para transporte, display LCD, banco de baterias com autonomia mínima de 15 minutos, interface para monitoramento via rede com protocolo SNMP.